


代斯米卧式离心泵

操作维护说明书

DN (S) 系列



代斯米泵业技术股份有限公司

地址: Tagholm I, DK-9400 Nørresundby, Denmark

电话: +45 96 32 81 11

传真: +45 98 17 54 99

电邮: desmi@desmi.com

网站: www.desmi.com

手册: T1542	语言: 中文	版本: A.6(04/23)
--------------	--------	-------------------



专用泵编号:

目录

1.	整体说明	3
1.1.	概述	3
1.2.	人员资格和培训	4
1.3.	与拆卸或报废时处理有关的信息	4
2.	安全	5
2.1.	安全符号/标记重点	5
2.1.1.	信号词	5
2.1.2.	危险符号	5
2.1.3.	产品上的标签	6
2.1.4.	型号说明	7
2.2.	预期用途	8
2.3.	不遵守本手册的后果和风险	8
2.4.	安全意识	9
2.5.	与操作人员/用户有关的安全信息	9
2.6.	与维护、检查和安装有关的安全信息	9
2.7.	未授权运行模式	10
2.8.	防冻	10
3.	运输、保存和临时存放	11
3.1.	交货时检查状况	11
3.2.	运输	11
3.3.	存放/保存	13
3.4.	退还制造商	13
3.5.	处理	14
4.	技术规格	15
4.1.	工作范围	15
4.2.	技术参数	16
4.2.1.	噪声排放	16
5.	安装	17
5.1.	安装/紧固	17
5.1.1.	灌浆底座安装	17
5.1.2.	配减震器安装	18
5.2.	接管	19
5.3.	对中	24

6. 调试、启动和关闭	26
6.1. 调试/启动的前提条件.....	26
6.2. 水泵注液和排气	26
6.3. 启动.....	28
6.3.1. 启动程序.....	29
6.4. 检查轴封	30
6.5. 关闭.....	30
6.6. 操作限值	31
6.7. 启动频率	32
6.8. 处理的液体.....	32
6.8.1. 流量	32
6.8.2. 处理液体密度.....	33
6.8.3. 研磨性液体	33
6.9. 调试/停用	33
6.10. 恢复使用	34
7. 故障诊断	35
7.1. 机械密封失效分析.....	36
8. 检查和检修计划.....	41
8.1. 运行监督方式	41
8.2. 检查工作	43
8.2.1. 清洗过滤器	44
8.2.2. 排水和清洗	44
9. 拆卸泵组	45
9.1. DNS拆装示意.....	47
9.1.1. DNS标准结构拆卸机封和轴承	47
9.1.2. DNS重载结构 拆卸机封和轴承	49
10. 组装泵组	53
10.1. 拧紧扭矩	53
11. 订购备件	55
11.1 DNS标准型组合装配图	56
11.2 DNS重载型组合装配图	58

1. 整体说明

本操作维护说明书适用于代斯米DNS系列泵。本手册发布后，原始手册将不再适用于后续发货的产品。不过，原始手册仍适用于过去或当前使用的产品。代斯米保留对内容进行任何更新的权利，恕不另行通知，而且也没有义务更新之前的手册。可以扫描本手册首页上的二维码，获取最新版本的手册。

本水泵特别适用于与水处理、工艺流程、制药行业、石油化工、食品工业、造纸工业、冶金工业、一般工业和污水处理等。

本水泵是一台卧式离心泵，配备不锈钢泵轴、机械轴封和闭式叶轮。

泵轴通过柔性联轴器与电机轴联接。

泵的吸入口和排出口采用铸造法兰，符合欧盟法兰标准。

本水泵与满足IEC的电机耦合。此外，还可以定制与其他类型的发动机连接，如液压马达、柴油发动机，这些属于订购产品的专业工程内容，而且需要应用特定的操作和维护说明。

1.1. 概述

本手册中包含必须遵守的一般安装、操作和维护说明要求，从而能确保水泵安全运行，预防人身伤害和财产损失。

必须遵守本手册各个章节中的安全信息要求。安装和调试前，负责的专业人员/操作人员必须阅读并完全理解本手册中的内容。

必须随时向现场专业人员提供本手册的内容。

必须始终遵守泵上所附信息内容，而且这类内容必须始终保持清晰易读。比如适用于以下内容：

- 指示旋转方向的箭头

- 接口标记
- 铭牌

操作人员还应确保遵守本手册中未提及的所有当地法规。

1.2. 人员资格和培训

所有相关人员必须具备运输、安装、操作、维护和检查本手册中机械产品的资格。操作人员必须明确所有参与运输、安装、操作、维护和检查工作的人员职责、能力和监督方式。

知识水平方面的不足，必须由经过充分培训的专业人员提供培训和指导来弥补。如有需要，操作人员可以委托制造商/供应商对人员进行培训。水泵（泵组）培训必须在技术专家的监督下进行。

1.3. 与拆卸或报废时处理有关的信息

代斯米水泵不使用有害材料 – 请参阅代斯米“绿色护照”（经要求可以提供 – 请联系代斯米的销售办事处） - 也就是说，一般回收公司可以负责报废时的处理工作。或者报废后也可以将水泵和电机送回代斯米进行安全回收。

2. 安全

本章所述的全部内容都与危险状况有关。

2.1. 安全符号/标记重点

2.1.1. 信号词

以下信号词和符号用于区分本说明书中的安全信息：

 危险	危险 表示具有高风险的危险，不避免会导致死亡或重伤事故。
 警告	警告 表示中等风险的危险，不避免可能导致死亡或重伤事故。
小心	小心 表示低风险的危险，不避免可能导致产品或系统损坏事故。
	带这个标题的信息用于规范与人身伤害无关的操作要求。

2.1.2. 危险符号



一般危险

与其中一个信号词一起使用，表示会或可能导致死亡或重伤事故的危险。



触电危险

与其中一个信号词一起使用，表示涉及电压的危险，含有触电保护信息。



防爆

该符号表示按EC指令2014/34/EU（ATEX）在潜在爆炸环境下的防爆信息。





设备损坏

与信号词“小心”一起使用，表示针对设备及其功能的危险。

2.1.3. 产品上的标签

在下图中可以看到设备安全和信息标签。



WARNING ! NO DRY RUNNING

Before starting the pump ensure that:

1. The pump is filled with liquid.
2. The suction piping is filled with liquid (unless self-priming pump).
3. The direction of rotation is correct.
4. The pressure switch (if any) is adjusted correctly.
5. The electric motor bearings are greased (must be done before commissioning on some motor sizes !).





MOUNTING/FASTENING OF BASEPLATE:

底座的安装和紧固:

설치 / 기초판(밀판)의 체결:

- AVOID DISTORTION OF THE BASEPLATE
- 要避免底座扭曲变形
- 기초판(밀판)이 뒤틀림 변형되지 않도록 할 것.
- AVOID DISTORTION OF THE PIPING SYSTEM
- 要避免管道系统扭曲变形
- 배관 시스템이 뒤틀림 변형되지 않도록 할 것.
- AFTER FASTENING OF THE BASEPLATE, THE PUMP AND MOTOR MUST BE REALIGNED
- 在底座固定后, 泵和电机需要重新对中
- 기초판(밀판)과 체결한 후, 펌프와 모터는 반드시 수평이 되도록 재정렬 되어야함.





2.1.4. 型号说明

水泵具有多种尺寸、材质和配置组合，具体型号参数标注于铭牌上。格式如下：

DN	S	125	-	80	-	315	2	S1	A	GBQE	DNS125-80-315
											机械密封代码
											轴材质
											A AISI H420
											B AISI H431
											C AISI 316
											D AISI 316L
											E AISI 2205
											泵体叶轮材料
											C1 泵体铸铁，叶轮铸铁
											C4 泵体铸铁，叶轮304
											C5 泵体球铁，叶轮铸铁
											S1 泵体304，叶轮304
											S2 泵体316，叶轮316
											S3 泵体316L，叶轮316L
											S4 泵体2205，叶轮2205
											法兰等级
											1 PN10
											2 PN16
											3 PN25
											叶轮名义直径 (mm)
											出口口径 (mm)
											进口口径 (mm)
											泵头材料
											无 铸铁
											S 不锈钢
											型号系列
											DN 分轴柱销联轴器
											DB 直联型

2.2. 预期用途

- 水泵（泵组）只允许在其他适用文件中规定的操作限值范围内运行。
- 只允许在最佳技术条件下运行水泵/泵组。
- 不允许在部分装配条件下运行水泵（泵组）。
- 水泵只允许处理水泵型号或变体订单或产品资料中规定的液体。
- 决不允许在没有待处理液体的状态下运行水泵。
- 遵守产品资料中规定的最小流量要求（防止过热、轴承损坏等）。
- 遵守产品资料中规定的最大流量要求（防止过热、机械密封损坏、气蚀损坏、轴承损坏等）。
- 不允许限制水泵吸入侧的流量（防止气蚀损坏）。
- 对于产品资料中未提及的其他运行模式请咨询制造商。

防止可能发生的误用状况

- 切勿将排出侧截断装置开启至超出允许范围。
 - 会超过技术产品资料中规定的最大流量。
 - 存在气蚀损坏的风险。
- 切勿超过产品资料中规定的允许操作限值（压力、温度等）。
- 遵守本手册中的各项安全信息和说明要求。

2.3. 不遵守本手册的后果和风险

- 不遵守本手册要求会导致保修范围、任何和所有损害赔偿权利失效。
- 例如，不遵守要求会导致以下后果：
 - 由于电气、热工、机械和化学效应及爆炸对人员造成危害

- 重要产品功能失效
- 无法按规定进行维护和检修
- 由于有害物质泄漏对环境造成危害。

2.4. 安全意识

除了本手册和预期用途中的安全信息以外，还应遵守下列安全规范要求：

- 事故预防、健康和安全规范
- 防爆规范
- 处理有害物质的安全规范
- 适用标准、指令和法规

2.5. 与操作人员/用户有关的安全信息

- 操作人员必须为高温、低温及运动部件安装接触防护装置，并确认防护功能正常。
- 运行过程中不允许拆除任何接触防护装置。
- 为人员提供防护设备并确保使用这些设备。
- 控制好泄漏的有害液体（如爆炸、有毒、高温液体）（比如在轴封位置），避免对人员和环境造成危害。遵守相关法规要求。
- 消除一切电气危险（在这方面，应参照适用国家安全规范和/或当地能源公司发布的规范）。
- 如果关闭水泵不会增加潜在风险，则应在泵组安装过程中在水泵（泵组）附近安装一个紧急制动控制装置。

2.6. 与维护、检查和安装有关的安全信息

- 只有事先征得制造商同意后才可以对水泵进行改装或改造。
- 只允许使用原装备件或经过制造商授权的部件。如使用其他部件，则制造商不需要对产生的损坏承担任何责任。

- 操作人员应确保维护、检查和安装工作均由经过授权、完全熟悉手册内容的合格专业人员进行。
- 只允许在水泵停止时对水泵（泵组）进行操作。
- 泵壳必须冷却至环境温度。
- 必须释放水泵压力，排空水泵。
- 停用泵组时，始终应遵守手册中规定的程序。
- 水泵处理存在健康危害的液体时应进行消毒。
- 操作完成后，应立即重新安装并/或重新启用任何安全相关的防护装置。重新启用水泵前，应遵守所有调试相关说明要求。

2.7. 未授权运行模式

不允许在订单文件和本手册中规定的限值范围之外运行水泵（泵组）。只有按预期用途使用设备，与所供水泵（泵组）运行稳定性和安全性有关的保修内容才会生效。

2.8. 防冻

在霜冻期不运行的水泵必须进行排水，避免霜冻造成损坏。拆卸底部管塞（3），排空水泵。或者也可以在正常水泵配置中使用防冻液。

3. 运输、保存和临时存放

3.1. 交货时检查状况

1. 转移货物时，应检查每个包装是否有损坏。
2. 一旦在运输途中造成损坏，应评估具体损坏情况，做好记录并第一时间以书面形式将损坏情况通知代斯米或供应商（视情况而定）和保险人。

3.2. 运输



⚠ 危险

存在物品掉落危险！

水泵（泵组）可能从悬挂装置中滑脱，导致死亡或重伤事故。

始终在规定位置运输水泵（泵组）。

不允许将悬挂装置固定在泵轴自由端或电机吊环上。

监测重量数据和中心位置。

遵守当地适用的健康和规范。

采用适当、经允许的吊运配件，比如自紧式吊夹。

小心



存在损坏轴封的风险！

水泵运输不当可能导致轴封损坏！

从吊运位置移动水泵/泵组，按以下要求操作。

装运前，将水泵牢固在托盘等结构上。




图 3-1：运输



注意： 吊带不允许抵住锋利边缘和角落。

3.3. 存放/保存

如果交付后一段时间安排调试，我们建议采取以下措施存放水泵（泵组）。



小心

存在财产损坏的风险！

存放条件不正确可能导致水泵（泵组）损坏！

确保存放地点的湿度适宜。

确保存放地点干净，没有虫害。

如果是室外存放，必须用防水材料盖住包装或无包装的水泵（泵组）和配件。



小心

存在财产损坏的风险！

潮湿、污染或损坏的开口和接口，可能导致水泵泄漏或损坏！

存放水泵时，应根据需要清理并封盖水泵的开口和接口。

将水泵（泵组）存放在一个干燥、受保护的室内环境中，空气湿度尽量稳定。每个月手动转动一次泵轴。如果存放一台之前运行过的水泵（泵组），则必须遵守关闭措施的要求。

另请访问以下地址获取“代斯米水泵存放和保存”文件：

www.desmi.com/media/vqkjgh54/t1534uk.pdf

3.4. 退还制造商

1. 按操作说明书的要求排空水泵。
2. 始终对水泵进行冲洗清理，尤其是之前用于处理有毒、爆炸、高温或其他有害液体的水泵。
3. 如果泵组处理的液体残留物可能在空气湿度条件下导致腐蚀损坏，或者接触到氧气后可能点燃，则必须对泵组进行中和处理，而且必须将无水惰性气体送入水泵确保干燥。
4. 退还水泵（泵组）时必须填写并附上一份消毒证明，并注明任何已采取的安全和消毒措施。

3.5. 处理



警告

存在环境和健康危害！

水泵中可能含有对环境和健康有害的液体。

处理对健康有害的液体时，应遵守所有相关法规的要求。

收集并妥善处理冲洗液和所处理液体的残留物。

按说明书和当地法规要求处理化学品和设备部件。

穿戴好安全服和防护口罩。遵照说明资料的要求。



1. 拆卸水泵（泵组）。拆卸过程中收集润滑脂和其他润滑剂。
2. 按下列内容分隔、整理水泵材料：
 - 金属
 - 塑料
 - 橡胶
 - 电子废弃物
 - 润滑脂和其他润滑剂
3. 按当地规范要求或其他可控方式处理材料。

4. 技术规格

4.1. 工作范围

工作范围取决于基本水力设计、接口和密封类型。水泵中规格最严苛的模块，决定水泵中介质的允许压力和温度。一般工作规格可概括为：

介质温度范围：

温度下限：- 15°C

温度上限：+ 100°C (标准配置100°C，非标设计最高150°C)

注意：



1. 环境温度低于0度时，避免水泵冻结。
2. 如果环境温度大于40度或电机在海拔1000 m以上，电机冷却效果会下降，可能需要调整电机功率。请联系代斯米获取具体建议。

介质密度和粘度

密度：最大2500 kg/m³

粘度：最大500 cSt.



泵送液体的密度和/或粘度大于水，需要泵轴输出更大的机械扭矩，电机提供更大的功率。这样会导致泵轴和电机过载。如果有需要，请联系代斯米获取建议。

施加振动：

在代斯米出厂测试期间，水泵上的累积振动符合GB/T29531-2013 C级标准。现场添加任何外部激励振动后，建议在水泵上采取防振底座或其他减振措施。

最小进水压力

$NPSH_{req} + \text{吸入管工作摩擦力} + \text{液体蒸汽压力} - \text{液体表面压力} + 0.5 \text{ m}$

(这是在特定水泵运行条件和特定泵送介质条件下不会导致水泵气蚀的压力。NPSH_{req}参见合同技术文件。)

最大进水压力

入口压力+泵压力必须始终低于泵的最大工作压力。

(这是在特定水泵运行条件和特定泵送介质条件下不会导致水泵出口压力超过水泵允许最大工作压力的压力。水泵最大工作压力和关闭扬程参见技术文件。)

法兰上允许载荷

DN(S) 系列泵管口载荷符合 ISO5199标准。

4.2. 技术参数

4.2.1. 噪声排放

水泵噪音满足GB/T29529-2013 C级。

额定工作条件下的电机噪声，参见电机操作手册。

5. 安装

5.1. 安装/紧固



危险

存在高/低温危险！

安装用于泵送高温或超低温液体的水泵时，接触水泵表面可能导致重伤事故。

始终穿戴好经过核准的个人防护设备。

5.1.1. 灌浆底座安装

1. 将泵基础尽可能地安置在靠近泵送液体来源的位置。
2. 预留足够空间以确保安装、操作及维护工作的便利性。基础需具备足够的刚性以吸收掉泵和电机运行时所产生的任何振动，而且基础应该提供一种刚性支撑，以确保泵和电机对中精度长期稳定。
3. 灌浆形式如 5-1 图所示。




图 5-1

必须遵守 [第4.1节](#) 中所述 ISO5199 法兰上最大允许载荷。

5.1.2. 配减震器安装




图 5-2




图 5-3

5.2. 接管



警告

要求具备专业技能！

接管不正确可能导致死亡或重伤事故。

接管工作要求具备专业知识。只有经过授权的技术人员才可以开展这项工作。

始终遵守有效规章和规范要求。

水泵安装的关键要素：

- 基础
- 管道系统
- 管道支架
- 安装验证
- 电机和水泵的检修区域和吊运点
- 管道介质流量
- 最佳工作范围
- 电气接口（电缆和螺丝组件）
- 电气干扰
- 安装变频器时使用共模滤波器，尽量降低轴承电流

水泵前的管道系统 – 吸入管路

代斯米建议，水泵前的吸入管长度“x”大约是管道直径的3至5倍。对于一台DN100水泵，相当于x=300至500 mm。这条经验法则能确保水泵前后的层流，形成最佳运行工况。不过在实际操作中，有许多安装设施无法达到这项要求。

x = 吸入管路在流态改变元件前的最小直管段长度

流态改变元件：

- 补偿器

- 阀门
- 过滤器
- 弯管
- 孔板
- 等

确保提供稳固的底板，尽量减少振动、延长检修间隔。

避免设置90度弯管、T型管或其他可能阻碍水泵吸入侧水流的部件。

避免曲率半径小于标称管径的1.5倍。

避免管道系统横截面突然变化。

缓和的曲线或Y型管可确保在水泵前（后）实现最佳流量。

在水泵底板和基础之间使用垫片，确保安装固定时泵脚不受拉力。




图5-4：安装示意图

管道安装基础必须具备良好的条件和形状。

- 泵脚的各个边缘都应支撑托架完全接触。
- 管道应正确安装，避免水泵法兰过载。
- 管道支撑的设计需涵盖所有可能的工况条件，包括冷态/热态、空管/满管、无压/承压状态下的管道受力情况。

注意：管道需要独立的支撑，不能有任何的作用力作用到水泵，否则会造成机封和轴承的损坏。

- 底板/底架上的所有螺栓都必须按建议扭矩拧紧。
- 针对海洋和海上安装，基础必须采用适当的钢板或型钢制成，有足够的刚度，可以支撑水泵稳定运行、减少潜在振动。
- 当泵安装在减震台座上，进出口管路需要用挠性接头。参见[第5.1.2节](#)配图。

建议管道设计




图 5-5

建议管道内流速

以下范围内的流速 (v)

注：在有些安装中和/或短期运行条件下，也允许更高的流速。

- 进口侧 $v < 3 \text{ m/s}$ (注：分流至多台并联水泵的歧管内流速 $v < 1.5 \text{ m/s}$)

- 出口侧 $v < 6 \text{ m/s}$

避免杂质

建议安装过滤器和监测装置，避免杂质进入水泵。

- 在吸入管上安装一个过滤器。
- 安装一个压差计监测杂质。

旁路

水泵不允许在阀门关闭的条件下运行，因为这会导致泵内温度上升/形成蒸汽，从而损坏水泵。

如果水泵有特殊设计，可以在阀门关闭的条件下运行，应通过连接旁路或向出水管排放的方式，确保泵内的最小液体流量。最低流速必须至少达到短期运行最大流速的30%，流速和扬程参见水泵铭牌。**注：**超出BEP流量70至120%范围运行，会严重缩短水泵的寿命（包括轴封和水泵轴承）。

最大吸上高度（吸程）

如果水泵的进水压力低于泵送液体的蒸汽压力，就会发生气蚀。为了避免气蚀，必须保证水泵侧的最小压力。

最大吸上高度必须低于以下计算值。否则水泵无法正常工作，可能因气蚀受损且/或输送流量过低且/或压差过低。

$$H = H_b - \text{NPSHr} - H_f - H_v - H_s$$

其中：

H_b = 测压计显示的液体压头 (m) = $P_b \times 10.2 / SG$ (m)

P_b = 大气压力 (bar)（通常设为1 bar – 但也可以远低于这个数值）

SG = 比重（比如淡水设为1，海水设为1.025，柴油设为0.84）

在封闭系统中， P_b 表示系统压力 (bar)。

NPSHr = 必需汽蚀余量 (m)（从水泵的 NPSHr 曲线上读取数值）

H_f = 进水口管道损耗 (m)

H_v = 实际液体的蒸汽压力 (m)

H_s = 安全裕度，建议至少为0.5 m




图5-6：吸上高度

检修区

为了便于将来对水泵和电机进行检修，应安装起重装置（如起重机通道、吊点、顶梁或其他经认证的专用设备）。需谨慎规划泵的安装位置，因为移动式认证起重设备通常需要较大操作空间。

*若未设置永久性起重装置，则需配备经认证的起重梁。

*注意：有些水泵下方也有一个检修区。

保温


代斯米所供水泵通常可进行保温或保冷处理。

若泵体完全保温至电机法兰，将导致电机温度升高，可能引发电机滚珠轴承和/或绕组线圈过热。

因此，都必须确保电机的通风不受限制，从而能够充分冷却水泵和电机轴承。


5.3. 对中

1. 用刀口尺 (1) 初步调整泵和电机联轴器水平方向
和垂直方向的同轴度。检测时应在圆周方向每隔
90°测一次。




2. 调整电机轴与泵轴的对中，用塞尺检查高低偏差
值，偏差值 ≤ 0.1 mm。检测时应在圆周方向每隔
90°测一次。

3. 根据高低偏差值将电机垫高相应厚度的垫片。
4. 装上平垫与螺栓，对称锁紧电机底脚螺栓 (2) ，
有电机调整螺栓 (3) 的底座，需拧紧电机调整
螺栓。



5. 再次确认水平和垂直方向的对中偏差，如超过 0.1
mm 需重新对中。检测时应在圆周方向每隔90° 测
一次。

6. 调整联轴器之间的间隙至 2-3 mm。



7. 锁紧联轴器的紧定螺钉。

6. 调试、启动和关闭

6.1. 调试/启动的前提条件

调试/启动泵组前，应确保满足以下各项条件：

- 泵组已正确连接到电源，而且配备了所有保护装置。
- 水泵已充注待处理液体。水泵已完成排气。
- 已检查旋转方向。
- 所有必要的辅助接口都已完成连接并处于正常工作状态。
- 如果可以重新润滑，则在启动水泵之前，按电机手册对电机轴承进行润滑！所有水泵轴承都已经在代斯米工厂内完全润滑，也就是说，达到第8章再润滑表格中的计划运行时数前，不需要重新润滑任何水泵轴承）。
- 水泵（泵组）长时间停机后，必须开展水泵（泵组）恢复运行所需的相关工作。

6.2. 水泵注液和排气



⚠危险

存在爆炸危险！

水泵启动错误可能在泵内形成爆炸性环境，导致死亡或重伤事故。

启动水泵前，应对吸入管路和水泵进行排气，再充注待处理液体。

小心

存在财产损坏风险！

干运行会导致水泵损耗增加。

严禁在未注液的情况下运行泵组。

水泵运行期间，不允许关闭吸入管路和/或供水管路上的截断装置。



注意：由于设计结构特性，为水泵调试/启动原因注液后，液压系统中仍可能存在少量未充满容积。不过，一旦电机启动，泵送作用会立即使该容积充满所处理的液体。

1. 对水泵和吸入管路进行排气，再充注待处理液体。
2. 完全打开吸入管路中的截断装置。
3. 如有配置，应完全打开所有辅助供给管路（阻隔液、冲洗液等）。
4. 打开真空平衡管路中的截断装置（如有配置），然后关闭真空密封截断装置（如有配置）。

排气和注液

代斯米注液装置有两种类型可供选配：注液泵和注液空气喷射器。

自动排气和注液系统专为离心泵设计，防止液位低于水泵进水口时干运行。

离心泵启动时，仅自动注液系统会先行激活。待时限继电器完成预设时序后，离心泵方开始运转。

一旦离心泵达到所需出口压力，压力开关将立即切断注液系统。




图 6-1：注液泵 B114N




图 6-2：注液空气喷射器

详细内容请查看手册。

<http://www.desmi.com/media/fo2dilig/t1488uk.pdf>

<http://www.desmi.com/media/dtojxa0h/t1521uk.pdf>

6.3. 启动

危险



存在爆炸危险！

存在高温或有毒液体泄漏的风险！

如果水泵在吸入和/或排出管路关闭的情况下运行，会导致异常压力和温度。受压的高温或危险液体会导致死亡或重伤事故。

不要在吸入管路和/或排出管路截断装置关闭的情况下运行水泵。

只有在排出侧截断装置略微或完全打开的情况下方可启动泵组。

危险



存在爆炸危险！

存在损坏泵组的风险！

干运行或所处理液体中高含量气体形成的高温会导致死亡或重伤事故。

严禁在未注液的情况下运行泵组。

按操作说明对水泵进行注液。

始终在允许的工作范围内运行水泵。

小心



存在财产损坏的风险！

异常噪音、振动、温度或泄漏都可能导致水泵损坏。

第一时间停止水泵（泵组）。

泵组恢复使用前，应先排除原因。



注意！

只有当底阀与略高于水泵叶轮的位置间充满液体后离心泵才能工作。

这些液体也作为轴封的冷却液。为了保护轴封，水泵不允许干运行。

出于安全原因，水泵只允许在排出阀关闭的条件下短时间运行（标准设备在最高温度100°C 条件下最多运行5分钟）。否则，就有水泵损坏的风险，在最不利条件下，还有蒸汽爆炸的风险。如果不对

水泵进行监测，建议安装安全装置。

首次启动前，应查看电机手册，确认是否需要为电机轴承加注润滑脂。

水泵不运行时，必须每月至少转动2-3次泵轴，避免轴封和轴承因长期静置损坏。如果水泵内充满液体，也可以短时间启动。

在特殊应用环境下，可能需要更频繁转动泵轴或启动，才能避免叶轮和/或轴封卡滞。

在加压系统中，停转期间轴封经常会出现轻度泄漏 – 大多数情况下，这种泄漏在水泵启动后不久就会停止。

不建议引导液体（无论单向或双向）流经被动转动的水泵，否则可能导致轴封损坏。

从轴封寿命角度出发，建议至少在300 rpm转速条件下运行，从0加速到300 rpm不要超过1分钟，从300减速到0 rpm也不要超过1分钟。

6.3.1. 启动程序

启动水泵前应确认：

- 泵轴可自由转动，没有刺耳噪声。
- 泵壳和吸入管路已充满液体。

短时间启动水泵，查看转动方向。如果方向正确（即箭头方向），就可以启动水泵。

- 系统管道已经清洗。
- 水泵、吸入管路和进水箱（如有配置）都已进行排气并充注待泵送液体。
- 注液和排气管路都已关闭。

小心



存在财产损坏的风险！

在排出管路打开的情况下启动会导致电机过载，从而损坏电机。

确保电机有足够的功率储备。

使用一个软启动器。

使用速度控制装置。

1. 完全打开吸入压头/吸升管路上的截断装置。
2. 关闭或稍微打开排出管路上的截断装置。
3. 启动电机。
4. 水泵达到全转速后，立即缓慢打开排出管路上的截断装置并对其进行调整，至满足工况点要求。

6.4. 检查轴封

机械密封在运行期间仅会出现轻微泄漏或不可见泄漏（如蒸汽）的情况。机械密封免维护。

6.5. 关闭

小心



存在损坏轴封的风险！

泵内热量堆积会损坏轴封。

泵组停转后，切断热源，始终让所处理液体完全冷却。

吸入管路上的截断装置保持开启状态。

1. 关闭排出管路上的截断装置。
2. 切断电机电源，确保泵组平稳降速至完全停止。



注意：如果排出管路配备了一个止回阀，只要考虑并遵守现场要求和规定，排出管路上的截断装置便可以保持开启状态。

长期关机期间：

1. 关闭吸入管路上的截断装置。
2. 关闭辅助接口。



小心

存在财产损坏的风险！

长期关机期间液体可能冻结，这会损坏水泵。

排空水泵和冷却/加热室（如有配置），或者采取措施防止其冻结。

6.6. 操作限值

遵守 [第4.1节](#)的工作范围和 [第4.2节](#)的技术参数要求。



⚠危险

存在爆炸危险！

存在所处理的高温或有毒液体泄漏的风险！

运行水泵时，压力、温度、处理液体和转速不正确都会导致财产损坏、死亡或重伤事故。

遵守订单文件中的操作参数要求。

不允许用水泵处理未经授权的液体。

不允许在截断装置关闭的情况下长时间运行水泵。

未征得代斯米的书面许可，不允许在不正确的条件下运行水泵（如温度、压力或转速超过订单文件或铭牌上规定的数值）。

小心



存在财产损坏的风险！

运行水泵时，环境温度不正确会损坏水泵（泵组）。

遵守允许环境温度的限值要求。

6.7. 启动频率

 危险



存在爆炸危险！

存在电机损坏的风险！



电机表面温度过高会导致爆炸，从而损坏电机、造成死亡或重伤事故。

针对防爆电机，应遵守制造商文件中规定的启动频率要求。

启动频率通常由电机的最大温升决定。这点在很大程度上取决于电机稳态运行时的功率储备和启动条件（直接启动（DOL）、星-三角启动、转动惯量等）。

小心



存在财产损坏的风险！

电机依旧在运行时重新启动会损坏水泵（泵组）。

水泵电机完全停转前不允许重新启动泵组。

6.8. 处理的液体

6.8.1. 流量

为了提高效率，建议在BEP流量70至120%的条件下运行水泵，超出这个范围运行会严重缩短水泵的寿命（包括轴封和水泵轴承）。

6.8.2. 处理液体密度

水泵的输入功率与处理液体的密度成比例变化。



小心

存在财产损坏的风险！

泵送液体的密度过高会导致电机过载，从而损坏电机。

遵守订单文件中的密度信息要求。

确保电机有足够的功率储备。

6.8.3. 研磨性液体

不得超过订单文件中规定的最大允许固体含量。水泵处理含有研磨物质的液体时，预计液压系统和轴封的磨损程度会提高。在这种情况下，应缩短通常建议的检查间隔。

6.9. 调试/停用

如果水泵停机或停用较长一段时间，需要妥善保存。

水泵（泵组）保持安装状态

为水泵运行检查提供足够的液体。

1. 在长期关机期间，按每月一次到每三个月一次之间的频率，定期启动水泵（泵组）五分钟左右。
这样能防止水泵和水泵进水区形成沉积物。

将水泵（泵组）从管道上拆下并保存

对水泵正确排水，并遵守拆卸水泵的安全说明要求。

1. 往泵壳内壁喷涂防腐剂，尤其是叶轮间隙区。

2. 通过泵的进出管口喷涂防腐剂。建议使用塑料盖或类似密封件封闭水泵管口。
3. 在水泵的所有外露机械加工部件和表面上涂敷机油或润滑脂（无硅油和润滑脂，根据需要还应达到食品级），起到防腐作用。

遵守其他说明要求。

如果临时存放泵组，只需要保护好低合金材料制成的湿部件。此时可以使用商用防腐剂。请遵守制造商的涂/抹说明要求。

请遵守提供的其他说明和信息要求。

6.10.恢复使用

水泵恢复使用时，应遵守调试/启动和操作限值相关章节的要求。除此以外，水泵恢复使用前应完成全部检修/维护工作。



警告



存在人身伤害危险！

移动部件或溢出液体可能导致死亡或重伤事故。

工作完成后立即重新装好并/或重新启用全部安全和防护装置。



注意：如果水泵已经停用超过一年，应更换全部弹性密封。

7. 故障诊断

通常很难提前计算测压计显示的输送压头。不过，这点对输送的液体量至关重要。

输送压头远低于预期会增加输送的液体量，导致功耗升高，而且可能在水泵和管道中形成气蚀。在水泵中，叶轮可能出现气蚀（腐蚀）引起的严重侵蚀迹象，有时可能会导致叶轮在短时间内无法使用。类似侵蚀现象也会出现在管道系统的其他弯管和阀门位置。

因此，启动后，必须检查输送的液体量或水泵的功耗，比如可以测量所连电机的电流强度。结合压差读数，按水泵的特性确定输送的水量。

如果水泵无法按预期运行，请按故障检测表进行操作。但请记住，水泵已经在工厂经过了细致的检查和测试，所以大部分故障都是由于管道系统的原因。

故障	原因	补救措施
水泵没有容量或容量过低	1. 转动方向错误	从泵轴端看将转动方向改为顺时针方向（箭头方向）
	2. 管道系统阻塞	清洗或更换管道系统
	3. 水泵阻塞	清洗水泵
	4. 吸入管路泄漏	找到泄漏点，修复故障，止回阀不浸没
	5. 水泵吸入空气	
	6. 吸程过高	查看数据表Q/H曲线和NPSH或联系代斯米
	7. 水泵和管道系统的尺寸错误	同第5点
水泵功耗过高	1. 背压过低	插入孔板或止回阀/联系代斯米
	2. 液体比水重	联系代斯米
	3. 水泵内有异物	拆卸水泵，排除原因
	4. 电机两相运行	检查熔断器、电缆接口和电缆

故障	原因	补救措施
水泵发出噪声	1. 水泵内气蚀	吸程过高/吸入管路尺寸错误/液体温度过高

7.1. 机械密封失效分析

可能出现的失效状况说明	对水泵/系统的影响	失效状况表现	避免方式
水泵由于存放后停转发生故障（因滑动环卡滞在机械轴封内）	短时间后机械密封失效/泄漏	1. 首次启动后的初始泄漏短时间内没有停止	1. 确保正确存放水泵 2. 长时间存放需安排预防性维护工作 3. 首次启动前用手小心转动水泵，确保机械轴封的完整性
由于长期系统停转/内部积水，水泵发生故障（因滑动环卡滞在机械轴封内）	根据环境和介质类型，水泵中停留的介质特性会发生变化	1. 功耗比短期启动后计算值高 2. 启动后机械轴封发生泄漏	1. 定期转动水泵，避免卡滞 2. 如果做不到，就必须将水泵排空
可利用NPSH没有达到所需的NPSH值	气蚀作用，从而产生振动和机械损坏	1. 水泵发出振动和噪声 2. 叶轮/密封环上磨损，还有可能出现机械密封泄漏	1. 确保始终有足够的有效汽蚀余量 (NPSHa)

可能出现的失效状况说明	对水泵/系统的影响	失效状况表现	避免方式
管道和配件布置不合理	系统中出现湍流和振动	1. 管道系统出现振动和噪声 2. 还可能出现机械密封过早泄漏	1. 按CEN标准检查管道和配件布置 2. 设计阶段必须经过审核和批准
停滞/进水流量不足	水泵没有获得稳定运行所需的充足液体，水泵无法提供足够流量。可能导致密封中液膜不足，造成干运行	1. 水泵振动，运行数据不稳定 2. 在高泵速条件下流量不增加 3. 机械密封可能泄漏	1. 确保全部阀门都已打开，没有过滤器阻塞等问题 2. 检查管道和配件 3. 可能是同一吸入管路上的其他消耗装置导致问题
液体流速过高	系统中出现振动和湍流	1. 噪声、振动和水泵性能不足 2. 机械轴封可能泄漏	1. 确保管道尺寸符合规定流量要求 2. 通常，液体流速应从管道入口经泵到出口逐渐增加
船舶或管道系统外部激励的振动	如果超过建议水平（7mm/s），会导致机械密封过早失效	1. 目测并测量振动水平 2. 机械轴封泄漏	1. 安装减振部件，如在进/出口加装柔性波纹管，底板配置防振垫，在电机上增设横向水平支撑

可能出现的失效状况说明	对水泵/系统的影响	失效状况表现	避免方式
水泵干运行 – 进水/排水阀关闭	水泵决不允许干运行，这样会在极短时间内损坏机械密封，导致轴承失效和水泵完全停机	1. 阀门关闭，完全停机前泵内快速产生热量、噪声大、功耗高	1. 始终确保水泵不会干运行（定期检查注液系统是否正常）并/或关闭吸入阀。 2. 可以在关闭排出阀的情况下短时间运行，参见 第6.3节 。
超出建议QH范围（BEP的70-120%）运行	可能导致机械密封过早失效和进一步损坏	1. 运行读数/日志数据。 2. 至少监测压差、功率和泵速，并与设计规格进行比对	1. 持续监测运行情况。 2. 利用控制系统中的限值和警报功能 – 最小/最大RPM转速、流量、压力
介质和/或压力和/或液体温度不符合规范要求	取决于这方面的规格和实际差值	1. 水泵出现异常磨损和腐蚀 2. 机械密封泄漏	1. 根据介质和条件确定机械密封的材料和特性。 2. 规格差异可能要求采用不同的机械密封/水泵材料
水锤/液压冲击	对水泵和系统造成巨大压力冲击，可能导致严重损坏	1. 关机和关闭阀门产生噪声，对整个系统形成液压冲击 2. 会导致机械损坏，不仅限于机械密封	1. 确保足够的停机缓冲时间，避免阀门过快关闭。 2. 正确使用止回阀

可能出现的失效状况说明	对水泵/系统的影响	失效状况表现	避免方式
泵内部件（如排气/冲洗管）堵塞	机械轴封冷却/润滑液供应不足，并且/或者轴封室没有自动排气功能	1. 短时间后密封泄漏	1. 确保水泵吸入侧过滤器/筛网尺寸合理 2. 如果水泵部件（如管道）内有固体沉积物，应定期拆卸部件并清洗内部
制造商的生产故障	通常在出厂测试期间发现	1. 短时间后密封泄漏	1. 水压（泄漏）和性能测试3.1或3.2。 2. 按船级社要求执行专项测试，排除生产故障的可能性

故障诊断：

为了便于制造商开展故障诊断工作，我们需要至少正确填写“水泵失效调查函”以及“调试检查表”等支持文件。我们建议按以下顺序提供信息（优化时间顺序）：

1. 失效情况说明、损坏照片及运行读数/日志数据。这些能消除或验证许多可能发生的失效情况，也是开始故障诊断工作最简单、最好的方式。
2. 如果基于第1点无法得出结论，应提供管道系统（尤其是吸入管）的图片和说明。还应验证是否观察到船舶/水泵/系统存在振动或噪音过大的情况。
3. 如果基于第1或2条还是无法判断可能的根本原因，可能需要派遣一名检修工程师，开展调查和进一步的故障诊断。

其他考虑因素：

- 机械密封通常不属于保修/担保范围，因为其属于“磨损件”。
- 首次启动时机械密封可能出现轻微泄漏（如滴漏或细流），因密封面尚未完全磨合压实。观察机械密封的泄漏状况是否停止，如果依旧泄漏，可以将机械密封拆下并适当清洗，停止泄漏。
- 机械密封是单级离心泵上最暴露/易损的部件，其失效往往是系统问题的首要征兆。在异常工况下运行几分钟就可能发生失效状况，因此若缺乏船舶的完整信息，通常难以确定损坏的根本原因。
- 为了避免水泵严重受损，必须确保遵守制造商提供的维护建议要求。定期检查水泵的初始泄漏状况。一旦发现泄漏，必须尽快采取措施更换密封。
- 定期检查后盖（或某些泵型的轴承盖/托架）上的轴封排水孔是否堵塞。若轴封排水孔堵塞，当轴封磨损和/或受损后，液体可能渗入水泵滚珠轴承，导致轴承过早失效。
- 我们始终建议船上配备备用机械密封（备件套件）避免密封失效后水泵停止运行。

8. 检查和检修计划

8.1. 运行监督方式



 危险

存在爆炸危险！

泵内的潜在爆炸性环境会导致死亡或重伤事故。

与所处理液体接触的泵内组件，包括密封室和辅助系统，必须始终充满待处理液体。

提供足够的进水压力。

提供适当的监测系统。



 危险

存在爆炸危险！

存在高温或有害液体泄漏的风险！

存在损坏泵组的风险！

存在烫伤和火灾风险！

轴封受损或变形会导致水泵损坏、死亡或重伤事故。

定期对轴封开展维护工作。



 危险

存在爆炸危险！

存在火灾危险！

存在损坏泵组的风险！

存在烫伤风险！

轴承过热或轴承密封失效导致的异常升温，会造成水泵损坏、死亡或重伤事故。

定期检查润滑剂液位。

定期检查滚动轴承是否有运行噪音。



危险

存在爆炸危险！

存在火灾危险！

存在损坏泵组的风险！

存在高温和/或有毒液体泄漏的风险！

隔离液系统维护不当会造成水泵损坏、死亡或重伤事故。

定期检修隔离液系统。

监测隔离液压力。

小心



存在财产损坏的风险！

干运行会导致水泵磨损加剧。

严禁在未注液的情况下运行泵组。

水泵运行期间，不允许关闭吸入管路和/或供水管路上的截断装置。

小心



存在财产损坏的风险！

处理的液体温度过高会损坏水泵。

不允许在截断装置关闭的情况下长时间运行水泵。

遵守操作限值一节中规定的温度限值要求。

在水泵运行过程中，观察并检查以下内容：

- 水泵必须始终安静运行，没有振动。
- 检查轴封。
- 检查静密封是否渗漏。
- 检查滚动轴承是否有运行噪音。

在运行工况未改变的情况下，出现振动加剧、噪音增大及电流上升，表明设备存在磨损。

- 监测辅助接口的功能是否正常。
- 监测备用泵的情况。

为了确保备用泵可随时运行，应每周启动一次。

- 监测轴承温度。

对于直连结构轴承温度不得超过电机允许值（具体按照电机铭牌要求，在电机外壳测量）。

定期检查轴封是否有渗漏。

- 对未配备防护罩的水泵进行检查前，应确保水泵不会突然启动。
- 系统不受压，液体也已排空。
- 维修人员必须熟悉泵送液体的类型以及处理液体时需要采取的安全措施。

小心



存在财产损坏的风险！

在轴承温度异常的情况下运行水泵会损坏水泵。

确保水泵（泵组）的轴承温度不超过 90°C（在电机外壳的外侧测量）。



注意：调试后，油脂润滑的滚动轴承可能会因磨合过程出现温升。轴承的最终温度需要在运行一段时间（视具体情况而定，最长需要 48 小时）后才能达到。

- 轴承加油与维护参照电机加注油脂铭牌

8.2. 检查工作

危险



存在火灾和爆炸危险！

摩擦、撞击或摩擦火花导致的高温可能引起火灾，如果不避免会导致死亡或重伤事故。

定期检查联轴器防护罩螺丝是否拧紧且/或是否变形，确保与转动部件之间有足够的距离。

8.2.1. 清洗过滤器



小心

存在财产损坏的风险！

吸入管路上过滤器阻塞导致进水压力异常可能会损坏水泵。

用适当的仪表（比如使用压差计）监测过滤器的污染情况。

定期清洗过滤器。

8.2.2. 排水和清洗



警告

存在环境危害！

高温液体、耗材和用品对健康和环境都有危害。

收集并恰当处理冲洗液和所处理液体的残留物。

穿戴好安全服和防护面具。

按当地规范要求处理所有液体。

1. 拆下水泵底部的管塞（3），排空处理的液体。
2. 如果之前用于处理有毒、爆炸、高温或其他有害液体，则必须冲洗系统。
3. 冲洗并清洗水泵后，才可以转移至车间。
4. 提供一份水泵的消毒证明。

9. 拆卸泵组



危险

忽视指示要求将导致危险！

水泵（泵组）作业的准备不充分会导致死亡或重伤事故。

正确关闭泵组（参见[第6.5节](#)）。



警告

要求具备专业技能！

维修和维护程序要求具备专业知识，并且需要通过与工作任务和工作方法有关的培训。

未接受适当培训不允许开展任何维修或维护工作。

始终遵守指示要求。

根据工作任务使用适当的个人防护设备。



警告

存在高温表面危险！

接触高温水泵的任何部分都会导致重伤事故。

始终将泵组冷却至环境温度。



警告

存在载荷掉落危险！

错误的起吊方法和设备故障，会导致起吊设备在负荷下突然断裂，从而导致死亡或重伤事故。

搬运重型组件或部件时应使用适当的运输装置、起吊设备和吊具。

始终遵守安全指示说明和信息要求。

在电机上作业时，应遵守相关电机制造商的指示要求。

拆除和重新组装时，应遵守分解图和总装图的要求。

一旦发现损坏，可以随时联系我们的检修人员。



注意：拆卸水泵前应确保已停机。清空水泵的液体后再将其从管道系统拆下。如果水泵之前用于泵送有害液体，必须意识到这个问题并采取必要的安全措施。

如果水泵之前用于泵送高温液体，应特别注意先排空，再将其从管道系统拆下。



注意：所有维护、检修和安装工作都必须由代斯米或授权车间进行。请联系我们的销售人员商讨您的要求。



注意：长时间运行后，单个部件可能很难从泵轴上拆下。对于这种情况，可以用品牌渗透剂和/或一把适当的拉拔器（如果条件允许）。

如果无法证明水泵/电机的定期维护记录，制造商的保修义务将失效。

泵组准备工作

1. 切断泵组的电源并采取措施，防止其意外启动。
2. 通过开启下游消耗装置降低管道中的压力。
3. 断开并拆下所有辅助管道。

水泵排水

管道系统排空后，需注意泵内仍残余液体。可以将水泵底部的管塞（3）拆下，清除液体。

拆卸整个泵组



注意：泵壳可保留在管道中，之后再拆卸。

必须遵守/执行下文所述的注意事项和步骤。

1. 将泵的进出管口与管道系统完全脱离。
2. 根据水泵/电机尺寸，拧松支撑脚和/或电机底脚与基础间的固定螺栓。
3. 将整个泵组从管道上拆下。

拆下后拉单元



警告

**存在压伤危险！**


拆卸后拉单元时会导致其翻倒，从而造成死亡或重伤事故。

在泵端悬吊或支撑好后拉单元。


9.1. DNS拆装示意

9.1.1. DNS标准结构拆卸机封和轴承


1. 拆下六角法兰螺栓（22），取下机封护罩（23）。




2. 旋松接头（40，42），取下冲洗管（41）。




3. 拆下固定螺栓 (14) 和垫片 (15) , 旋转顶丝 (37) , 将泵壳 (1) 分离。




4. 拆下叶轮锁紧螺母 (6) 和垫片 (7) , 将叶轮 (5) 拆下并拆下键 (8) 。




5. 拆下固定螺栓 (35) 和垫片 (36) , 也拆下固定螺栓 (12) 和垫片 (13) 以及固定螺栓 (11) , 松开机封压盖 (34) 。




6. 旋松机封顶丝, 拆下机封 (10) , 拆下后盖 (20) , 拆下机封压盖 (34) , 再拆下挡水圈 (17) 。



7. 拆下键 (43)，拆下固定螺栓 (29)，将轴承压盖 (30) 拆除；拆下固定螺栓 (27) 和垫片 (26)，并将支撑脚 (25) 拆除。




8. 将轴 (28) 抽出，取下轴承 (31)。




9.1.2. DNS重载结构 拆卸机封和轴承


1. 拆下六角法兰螺栓 (22)，取下机封护罩 (23)。




2. 旋松接头 (40, 42), 取下冲洗管 (41)。




3. 拆下固定螺栓 (14) 和垫片 (15), 旋转顶丝 (37), 将泵壳 (1) 分离。







4. 拆下叶轮锁紧螺母 (6) 和垫片 (7), 将叶轮 (5) 拆下, 并拆下键 (8)。




5. 拆下固定螺栓 (35) 和垫片 (36) 以及固定螺栓 (11), 松开机封压盖 (34)。



6. 松开机封顶丝，拆下机封（10），拆下后盖（20），再拆下机封压盖（34）。	
7. 拆下挡水圈（17），拆下固定螺栓（29），拆下轴承压盖（33），拆下油封（52），并将轴承（51）外圈以及圆柱滚子取下。	
8. 拆下键（43），拆下固定螺栓（29），将轴承压盖（30）拆除，拆下油封（45），旋出轴承锁紧螺母（48），并拆下八角垫片（49）。	
9. 用压机将轴（28）下压，并将轴承（31）取出。	

10. 用压机将轴 (28) 下压, 并取下轴承 (51) 内环。



10. 组装泵组

组装为拆卸的逆过程。

小心



存在财产损坏的风险！

组装工作中使用的配件类型，包括机油和润滑脂，必须满足应用环境的要求，根据需要还应达到食品级。

10.1. 拧紧扭矩

Bolt diameter 螺栓规格	Tightening torque 锁紧扭矩 (Nm)				
	Bolt + nut 螺栓+螺母				
	Grade 12.9 bolt +nut 12.9 级 螺栓+螺母	Grade 10.9 bolt +nut 10.9 级 螺栓+螺母	Grade 8.8 bolt +nut 8.8 级 螺栓+螺母	Grade A2-70, A4-70, A4-80 bolt +nut A2-70, A4-70, A4-80 级 螺栓+螺母	Grade A2-50 bolt + nut A2-50 级 螺栓+螺母
M5	10-12	8-10	6-8	4-6	2-4
M6	17-19	14-16	10-12	7-9	4-6
M8	40-44	33-36	24-26	17-19	8-10
M10	79-87	65-72	47-52	33-36	15-17
M12	136-150	114-125	81-89	57-63	27-30
M16	333-366	277-304	197-217	140-154	65-72
M20	649-714	541-595	385-424	273-300	127-140
M24	1120-1232	935-1029	665-732	472-519	220-242
M27	1620-1782	1350-1485	961-1057	682-750	317-349
M30	2210-2431	1840-2024	1310-1441	930-1023	432-475

Bolt diameter 螺栓工程直径	Tightening torque 锁紧扭矩 (Nm)	
	Bolt screw into body material 螺栓旋入基体	
	Body material 基体材料 RG5/GG20	Body material 基体材料 GGG40/NiAlBz/ST37-2/1.4436/1.4410
M5	2-4	4-6
M6	4-6	8-10
M8	8-10	16-19
M10	15-17	30-33
M12	27-30	54-59
M16	65-72	130-143
M20	127-140	254-279
M24	220-242	440-484
M27	317-349	634-697
M30	432-475	864-950


11. 订购备件

订购备件时，请说明水泵型号、序列号（参见水泵铭牌）、装配图上的位置编号和备件清单中的名称。

可通过邮件订购备件或备件套件（SPK）：spareparts@desmi.com

建议按DIN 24296要求准备水泵运行2年所需的备件库存量。

11.1 DNS标准型组合装配图




DNS 标准型组合备件清单

位置编号	说明	位置编号	说明
1	泵体	21	转接法兰
2	堵头	22	六角螺栓
3	堵头	23	机封护罩
4	口环	24	轴承箱
5	叶轮	25	支撑脚
6	叶轮螺母	26	垫片
7	弹簧垫片	27	固定螺栓
8	键	28	轴
9	六角螺栓	29	固定螺栓
10	机械密封	30	轴承盖
11	六角螺栓	31	轴承
12	固定螺栓	32	吊耳
13	弹簧垫片	34	机封压盖
14	固定螺栓	35	六角螺栓
15	弹簧垫片	36	垫片
16	堵头	37	顶丝
17	挡水圈	41	冲洗管
18	O-ring	43	键
19	O-ring	60	口环（部分泵型不含口环）
20	泵盖		

为了满足所需的应用环境，水泵的湿部件材料有多种选项和组合。

11.2 DNS重载型组合装配图



DNS 重载型组合备件清单

位置编号	说明	位置编号	说明
1	泵体	26	垫片
2	堵头	27	固定螺栓
3	堵头	28	轴
4	口环	29	固定螺栓
5	叶轮	30	轴承盖
6	叶轮螺母	31	轴承
7	弹簧垫片	32	吊耳
8	键	33	轴承盖
9	六角螺栓	34	机封压盖
10	机械密封	35	固定螺栓
11	弹簧垫片	37	顶丝
12	固定螺栓	40	管接头
13	弹簧垫片	41	冲洗管
14	固定螺栓	42	管接头
15	弹簧垫片	43	键
16	堵头	44	固定螺栓
17	挡水环	45	口环
18	O-ring	46	注油嘴
19	O-ring	47	堵头
20	泵盖	48	锁紧螺母
21	转接法兰	49	端盖垫片
22	六角法兰螺栓	50	轴承挡板
23	机封护罩	51	滚子轴承
24	轴承箱	52	口环
25	支撑脚	53	注油嘴

为了满足所需的应用环境，水泵的湿部件材料有多种选项和组合。